

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ШЕНТАЛИНСКИЙ

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности муниципального
района Шенталинский

МАТЕРИАЛЫ
к внеочередному заседанию комиссии
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности муниципального
района Шенталинский
09 июня 2018 года

ПОВЕСТКА

внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности муниципального района Шенталинский
Самарской области

«09» июня 2018 года

здание Администрации
района

ПОВЕСТКА ДНЯ

О критическом состоянии водоснабжения населенных пунктов Толчеречье и
Баландаево сельского поселения Туарма, в связи с аварийным состоянием
участка водопроводной трубы, обеспечивающей питьевой водой население
указанных населенных пунктов.

Приглашены: глава Администрации сельского поселения Туарма
Иванов В.П., директор МУП ЖКХ «Туарма» Воронцов В.И.

Секретарь комиссии



И.Г.Чернов

ПРОТОКОЛ

внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности муниципального района
Шенталинский

«09» июня 2018 года №7

На заседании присутствовали:

- | | |
|------------------|---|
| Федюнин А.И. | - первый заместитель Главы муниципального района -
председатель комиссии по ЧС и ОПБ; |
| Салахиев Ф.М. | - начальник Шенталинской ПСЧ - 131, заместитель
председателя комиссии (по согласованию); |
| Чернов И.Г. | - ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС
Администрации района, секретарь комиссии. |
| Антипов А.П. | - начальник О МВД РФ по Шенталинскому району; |
| Ворожеев А.П. | - директор «МП Шенталинское ПОЖКХ»; |
| Михайлов В.В. | - гл. врач Шенталинской ЦРБ; |
| Феоктистов Д.В. | - начальник МРСК Самарские электросети -
Шенталинские РЭС; |
| Сенюков В.Н. | - начальник ЗАО «Самарская сетевая
компания» Шенталинские РЭС; |
| Хайдарова Р.Р. | - главный редактор районной газеты
«Шенталинские вести»; |
| Минбаев Р.Ф. | - начальник ЕДДС м.р. Шенталинский; |
| Галяутдинов Ш.Ш. | - директор филиала Шенталинского ДЭУ; |
| Шуркина М.М. | - председатель Шенталинского РайПО; |
| Валеев М.И. | - главный ветеринарный врач Шенталинской
станции по борьбе с болезнями животных; |
| Мокшанов С.П. | - руководитель Шенталинского отделения
ГБУ Самарской области «Самаралес»; |
| Вищунов Ф.П. | - начальник филиала «Самарагаз» ООО «СВГК»
управление № 14 «Шенталарайгаз». |

Приглашены: глава Администрации сельского поселения Туарма
Иванов В.П., директор МУП ЖКХ «Туарма» Воронцов В.И.

Слушали информацию:

По вопросу повестки выступил первый заместитель Главы Администрации района - председатель комиссии по ЧС и ОПБ Федюнин А.И.. Он довел информацию о ситуации по обеспечению питьевой водой жителей населенных пунктов Толчеречье и Баландаево.

О мерах по обеспечению водоснабжения населенных пунктов Толчеречье и Баландаево выступили глава сельского поселения Иванов В.П. и директор МУП ЖКХ «Туарма» Воронцов В.И.

Глава сельского поселения Туарма Иванов В.П.

Место водозабора населенных пунктов Толчеречье и Баландаево осуществляется из родника вблизи населенного пункта поселка Толчеречье. Данный водопровод введен в действие с 1990 года

В деревне Баландаево имеется 112 частных домовладений, в которых проживает 332 человека. Функционирует СДК, детский сад и ФАП. В поселке Толчеречье имеется 71 частное домовладение, в которых проживает 189 человек. Функционирует СК и ФАП.

По причине физического износа участка водопроводной трубы диаметром 110 мм на расстоянии 610 метров, случаются постоянные порывы воды, из за чего в водопроводную трубу постоянно попадает посторонние предметы (мусор, грязь). Вследствии чего качество воды не соответствует предъявляемым нормам к питьевой воде. Что создает потенциальную угрозу здоровью населения указанных населенных пунктов.

С учетом вышеизложенного и невозможностью проведения работ собственными силами, сегодня требуется срочная замена участка водопроводной трубы (610метров).

Для проведения вышеуказанных работ необходимы финансовые средства в размере 97 тыс. рублей, которых у сельского поселения нет.

На основе выше изложенного, рассмотрев и обсудив указанный в повестке дня вопрос, районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла соответствующее решение (прилагается).



КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

«09 » июня 2018 года

Заслушав и обсудив информации первого заместителя Главы Администрации района - председателя комиссии по ЧС и ОПБ Федюнина А.И., главы сельского поселения Туарма Иванова В.П. и директора МУП ЖКХ «Туарма» Воронцова В.И.:

«О критическом состоянии водоснабжения населенных пунктов Толчеречье и Баландаево сельского поселения Туарма, в связи с аварийным состоянием участка водопроводной трубы, обеспечивающей питьевой водой население указанных населенных пунктов», районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Признать сложившуюся ситуацию по водоснабжению населенных пунктов Толчеречье и Баландаево сельского поселения Туарма, в связи с аварийным состоянием участка водопроводной трубы, чрезвычайной муниципального характера с местным уровнем реагирования, которая может привести к нарушению условий жизнедеятельности и здоровья проживающего населения.

2. Обратиться в Администрацию муниципального района Шенталинский Самарской области о выделении финансовых средств на проведении работ по замене аварийного участка водопроводной трубы, с целью восстановления качественного водоснабжения населенных пунктов Толчеречье и Баландаево сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области.

Председатель комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности

 А. И. Федюнин

Секретарь комиссии



И.Г. Чернов



Утверждаю

Глава сельского поселения

Туарма

В.П. Иванов

«09» июня 2018 г.

АКТ

обследования водопроводных сетей в пос. Толчережье Шенталинского района Самарской области от 09.06.2018 года

Населенный пункт: пос. Толчережье Шенталинского района Самарской области.

Комиссия в составе: Главы сельского поселения Туарма Иванова В.П., директора МУП «ЖКХ- Туарма» Воронцова В.И., бухгалтера МУП «ЖКХ- Туарма» Татаровой М.П., депутата Борисова С.П.

произвела обследование водопроводных сетей в пос. Толчережье на предмет степени износа и технического состояния. Водопроводные сети в пос. Толчережье: d труб 100 мм, часть труб чугунная, часть – полиэтиленовая, глубина заложения до 200 см, ввод в эксплуатацию: участок в д. Баландаево – 1963-68 г.г., участок в пос. Толчережье 1990-91 г.г., суммарный износ более 93 %.

Установлено: водопроводные сети диаметром 100 мм, трубы полиэтиленовые находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные колодцы в диаметре 1 м, глубина до 2-х метров большая их часть заиленная. Пожарные гидранты отсутствуют. На участке, где идет подача воды в накопительную ёмкость, были частые порывы сетей, постоянные повреждения, что приводит к потере большого количества воды и загрязнению.

Заключение комиссии (вывод): считаем, необходимо произвести замену участка водопровода протяженностью 610 м на участке между местом водозабора и накопительной ёмкостью на трубу диаметром $d=63$ мм.

Подписи членов комиссии:

Воронцов В.И.

Татарова М.П.

Борисов С.П.